

KONSTRUKTBIRO d.o.o. PULA

Koparska 13
52100-PULA
OIB 50293938962

Broj izvješća: 855

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ KONTROLI «MEHANIČKE OTPORNOSTI I
STABILNOSTI»

Ovlašteni revident za betonske i zidane konstrukcije (BK):

Biserka Matić dipl.ing.građ.
Koparska 13 – 52100 - PULA
Red.br.evidencije 50/20 od 21.05.2020.god.
Klasa:UP/I-370-01/20-01/50
Ur.broj:500-03-20-2

GRAĐEVINA: UKLANJANJE GRAĐEVINE-STAMBENE ZGRADE P+1+PK
LOKACIJA: k.č.zgr.2281, k.o. PULA

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o.; Trg I istarske brigade 14, 52100 Pula
OIB : 11294943436

PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA - MEHANIČKE OTPORNOSTI I
STABILNOSTI : INŽENJERI OHLINGER I PARTNER d.o.o. PULA – Ivan Celija
dipl.ing.građ. G5217

BROJ ELABORATA: 60-11/23

Kontroliran glavni građevinski projekt projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije sa sadržajem:

- Opća dokumentacija
- Izveštaj sudskog vještaka građevinske struke Sergio Zanghirella dipl.ing.građ.
- Tehnički opis
- Primjenjeni zakoni, pravilnici, uredbе i norme
- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti elementa ugrađene građevine – dokaz stabilnosti iste nakon uklanjanja
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti za privremenu konstrukciju
- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti za novu zabatnu konstrukciju
- Grafički prilozi

Predmet ove kontrole je samo glavni građevinski projekt, dok ostali dijelovi projekta nisu predmet ove kontrole.

Projekt je ovjeren na stranici građevinskog projekta za ovjeru revidenta, propisanim potpisom

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA U OVOJ KONTROLI:

- Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
- Pravilnikom o kontroli projekta (NN 32/14,72/20)
- Niz HRN EN 1991 EC1 Djelovanja na konstrukciju
- Niz HRN EN 1990 EC0 Osnove projektiranja konstrukcija
- Niz HRN EN 1998 EC8 Projektiranje konstrukcija otpornih na potres
- Niz HRN EN 1992 EC2 Projektiranje betonskih konstrukcija

Izvršena je kontrola glavnog projekta glede MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI u skladu sa člankom 95. Zakona o gradnji (153/13,20/17, 39/19, 125/19), kao i u skladu sa Pravilnikom o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20,90/23).

Kontrolom glavnog projekta projekta ustanovljeno je slijedeće:

1.Potpunost projekta	Dostatna
2.Koncepcija konstrukcija glede stabilnosti	Prihvatljiva
3.Ispravnost odabira metode proračuna u projektu	Prihvatljiva
4. Ispravnost odabira opterećenja u proračunima	Ispravan
5.Potpunost predvidivih djelova na konstrukciju koja su uzeta u proračun	Primjenjene opće poznate metode
6.Dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova	Provedeno u potpunosti za nove elemente- potrebno izvrši ispitivanje postojeće konstrukcije koja ostaje, od strane tvrtke registrirane za takve radove
7. Računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom	Zadovoljavajuća
8.Proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo	Prihvatljiv u odnosu na pretpostavke pojedinih konstruktivnih elemenata
9.Utjecaj na susjedne građevine	Prihvatljivo rješenje preme zahtjevu investitora u projektnom zadatku
10.Primjena tehničkih propisa	Primjenjeni svi potrebni propisi
11.Ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla	Prihvatljiva u odnosu na pretpostavljeno opterećenje tla , vizualnim ogledom sondažne jame
12.Dostatna ispitivanja temeljnog tla	Prije betonaže temeljnih stopa potrebna suglasnost geomehaničara da je temeljno tlo sa dozvoljenim opterećenjem tla koje je uzeto statičkom računom, ako nastanu odstupanja od statičkog računa, potrebno je preprojektirati temeljne stope i dostaviti na uvid revidentu


ZAKLJUČAK:

Pregledom tehničke dokumentacije ustanovljeno je da je građevina projektirana sukladno odredbama članka 95. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) kao i u skladu sa pravilnikom o kontroli projekta glede «MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI » (NN 32/14,72/20,90/23).

Ovlašteni revident:

Biserka Matić dipl.ing.građ.



Pregledao ovlašteni revident za:	
ZA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST	
BETONSKIH I ZIDANIH KONSTRUKCIJA	
Red. br. evidencije: <u>50/20</u>	
BISERKA MATIĆ	
DIPL.ING.GRAĐ.	
Broj izvješća:	<u>855</u>
Datum:	<u>22.12.2023</u>
	
(potpis i pečat revidenta)	

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Biserka Matić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 1144

Pula, 22.12.2023.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-370-01/20-01/50
URBROJ: 500-03-20-2
Zagreb, 21. svibnja 2020. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 110/2019) odlučujući po službenoj dužnosti u postupku upisa u Razred revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Upisuje se **Biserka Matić, dipl.ing.građ., Pula, Koparska 13**, u Razred revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem **50**.
2. Upis u Razred revidenata vrši se na temelju rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja KLASA: UP/I-360-02/13-01/40, URBROJ: 531-04-1-14-5 od 09. travnja 2014., kojim je Biserka Matić stekla ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija (BK).

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja KLASA: UP/I-360-02/13-01/40, URBROJ: 531-04-1-14-5 od 09. travnja 2014., Biserke Matić, dipl.ing.građ., Pula, Koparska 13, daje se ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija (BK).

Dana 23. studenoga 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 110/19), kojim se Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva od 1. siječnja 2020. godine propisuje nadležnost za vođenje Razreda revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odredbom članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju propisano je da će Hrvatska komora inženjera građevinarstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti upisati revidente, koji su ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata dobili na temelju odredbi propisa koje su važile do stupanja na snagu ovoga Zakona, u Razred revidenata unutar Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Dana 2. svibnja 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o upisu u Razred revidenata („Narodne novine“, broj 50/2020), a dana 18.05.2020. godine izvršena je primopredaja dokumentacije o važećim ovlaštenjima za kontrolu projekata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koja

predstavlja pravnu osnovu za predmetni upis.

Slijedom navedenoga na temelju odredbe članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je od plaćanja upravne pristojbe u skladu sa člankom 9. stavak 2. točka 60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



Predsjednica

Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Marija Dražin Lovreć, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. **Biserka Matić,**
52100 Pula, Koparska 13
2. U spis, ovdje